


横浜市消防局からのお知らせ！

11月9日と3月1日は住宅用火災警報器の 「市内一斉点検の日」

住宅用火災警報器を点検しましょう。

※住宅用火災警報器は「市内一斉点検の日」に限らず気が付いたら点検するようにしましょう。



住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の
寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることが
あるため、設置後**10年を目安に取り替え**ましょう。

※秋の火災予防運動（11月9日から11月15日まで）と春の火災予防運動（3月1日から3月7日まで）は、住宅用火災警報器点検強化キャンペーン期間です。

点検やお手入れの方法は裏面をご覧ください。

点検しましょう! 10年経ったら取り替えましょう!

～住宅用火災警報器を安心してご使用いただくために～

住宅用火災警報器の点検の仕方

警報器は**定期的**に**点検**を実施し、正常に作動していることを確認しましょう。
あわせて作動時の音も確認しましょう。



テストボタン




引きひも

◆ 点検方法について

- ① テストボタンや引きひもを引っ張ります。
 - ② テスト音（ブザーや音声）を確認します。
- ※ テスト音はすぐに止まります。
- ※ 異常がある場合は、お買上げの販売店やメーカーのお客様相談室などにご相談ください。

お手入れも大切です



警報器にホコリや汚れが付くと正常に火災を感知できなくなることがあります。定期的に清掃をしましょう。
清掃の仕方は、
布に水または家庭用中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れをふき取ってください。

◆点検方法などに関するお問い合わせ(FAXも同番号)は、お近くの消防署までお願いします。

鶴見消防署 503-0119
神奈川消防署 316-0119
西消防署 313-0119
中消防署 251-0119
南消防署 253-0119
港南消防署 844-0119

保土ヶ谷消防署 TEL 334-6696
FAX 334-6699
旭消防署 951-0119
磯子消防署 753-0119
金沢消防署 781-0119
港北消防署 546-0119
緑消防署 932-0119

青葉消防署 974-0119
都筑消防署 945-0119
戸塚消防署 881-0119
栄消防署 892-0119
泉消防署 801-0119
瀬谷消防署 362-0119